

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA
KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke radova JN.br. **R 30/14 - Izvođenje radova na investicionom održavanju objekta u organizacionom delu Sokobanjska u Beogradu.**

Pitanje broj 1:

Da li je moguća izmena tipa hidroizolacije, odnosno, da li hidroizolacije tipa PVC membrana zadovoljava Vaš predviđeni projekat.

Odgovor br. 1

Osnovni zahtev projekta je da izvođač u saradnji sa proizvođačem hidroizolacije da desetogodišnju garanciju na hidroizolaciju ravnog krova. Pošto i neke PVC membrane mogu da ispunе tražene uslove (desetogodišnja garancija i prohodnost krova) iste se mogu prihvatiti.

Mladenovac, 02.10.2014. godine

Komisija za JN R 30/14