

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNENJA
KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke radova JN.br. **R 32/14 - Izvođenje radova na investicionom održavanju smeštajnih kapaciteta u Stacionaru 2, organizacioni deo Selters u Mladenovcu.**

Pitanje broj 4

U delu Vodovoda i kanalizacije u radovima II.Gradjevinski radovi poz 6 zanima nas koje su dimenzije traženih linijskih resetki za slivnike tus kade?.

Odgovor br. 4

Dužina rešetke je cca 90cm kao što piše u samoj poziciji, širina iste zavisi od proizvođača navedena u tenderu je cca 8cm, odvod slivne rešetke je prečnika 50mm.

Mladenovac, 07.10.2014. godine

Komisija za JN R 32/14