



Centrala: 011/8241-100, Tel. direktor: 011/8241-424, fax: 011/8236-431, žiro račun: 840-657667-10, PIB: 101962711

: 02/135-1
: 26.03.2015.

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA

Shodno lanu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke usluga **JN 12/15** – radovi na teku em održavanju objekata Instituta za rehabilitaciju Beograd, na godišnjem nivou.

Pitanja i odgovori broj 3:

Pitanje broj 3.1.

U konkursnoj dokumentaciji u podopologa kim radovima:

Pozicija br.1: Kaže se da masa mora da ima potrebnu otpornost na pritisak od 21MPa. To je apsolutno nedovoljno za postaljanje gume preko toga I guma bi vremenom pocupala masu. Otpornost treba da bude preko 30 MPa I mislimo da je to neki minimum. Da li ostajete pri vašem zahtevu?

Odgovor broj 3.1.

Saglasni smo da se promeni za sve ponu a e da ravnaju a masa mora da ima otpornost na pritisak od minimum 30Mpa.

Svi ponu a i treba da ra unaju sa takvim opisom ravnaju eg sloja.

Pitanje broj 3.2.

Pozicija br.2: U prvom paragrafu se traži postavka a u drugom nabavka. Da li to zna i da treba da odvojimo rad I material tako da smo u postavku ura unati ruke, lepak I prate i material za izradu holkera a u nabavku samu nabavku materiala?

Nadalje, šta zna i zadnja re enica u delu koji se odnosi na nabavku gume....da su obezbedjena rezervisana sredstva I da je predvidjena cena ista za sve ponudja e.

Odgovor broj 3.2.

Potrebno je odvojiti sav potreban materijal i rad za postavljanje poda u prvi deo pozicije gde se traži postavka. Sama nabavka materijala (poda) se nalazi u drugom delu pozicije.

Da su obezbe ena rezervisana sredstva i da je ista cena predvi ena za sve ponu a e zna i da iznos koji ve stoji u raspisu nije mogu e menjati i da je isti za sve ponu a e, kao i da se mora uneti u zbirnu vrednost ponude.

Pitanje broj 3.3.

Pozicija br.3: isto kao I kod pozicije br.2, s tim što se tu još traži sporstska Norina guma d=8.0mm što ne postoji. Proverili smo tu informaciju. U traženoj debljini se može eventualno

nuditi sportska guma u polama ili sportski PVC u rolni. Da li je ostajete pri poziciji I traženoj debljini?

Odgovor broj 3.3.

Sve isto kao i kod prethodnog pitanja.

Rezervisana sredstva omogućavaju investitoru da u trenutku ugradnje nabavi pod po svom izboru, u odgovarajućem kvalitetu (traženom), dezenu (po izboru) i u visini rezervisanih sredstva. U svakom slučaju pod koji će se ugraditi bice u rolnama.

Pitanje broj 3.4.

Kod suvomontažnih radova, pozicija broj 3 – da li možemo da dobijemo detaljniji opis ili sliku detalja plafona?

Odgovor broj 3.4.

U ovoj poziciji je greškom ostao opis dimenzija ploča koji se nije dobro pokazao (vitoperenje). Dimenzija pločaće biti 60/60cm. U suštini to je plafon od plastificiranih aluminijumske ploče na Armstrong modularnoj podkonstrukciji.

Pitanje broj 3.5.

Da li će se kao dokaz za izvedene građevinske ili zanatske radove koji se traže konkursnom dokumentacijom, priznati okone situacije (prva i poslednja strana) ili je potrebno dostaviti kompletne okone situacije?

Odgovor broj 3.5.

Potrebno je dostaviti kompletne okone situacije.

Ovaj odgovor je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Mladenovac, 26.03.2015. godine

Komisija za JN 12/15